

ज्ञापांक 302 फा0 33 /

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

दिनांक 19/07/2021

विषय :- अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण-पत्र ।

आज दिनांक 19/07/2021 को मेसर्स/प्रो. नोट्रेडम पब्लिक स्कूल बेतिया के द्वारा लगाए गये, अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण अग्निशामालय पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा किया गया है। जाँच के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालु हालत में सही पाया गया है। जो निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	प्रकार	रिफील	वजन	अदद
1.	ए० बी० सी० टाइप फायर एक्सटींग्युसर	17/07/2021 / 16/07/2022	04Kg	22 PCS
2.	डी० सी० पी० टाइप फायर एक्सटींग्युसर		05Kg	05 PCS
3.	मैकनिकलफोम टाइप फायर एक्सटींग्युसर	17/07/2021 / 16/07/2022	09LTR	01 PCS
4.	सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्युसर	17/07/2021 / 16/07/2022	45Kg	02 PCS
5.	वाटर सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटींग्युसर		02Kg	
6.	क्विलीन एजेंट टाइप फायर एक्सटींग्युसर			
7.	फायर हाइड्रेंट			
8.	फायर अलार्म			
9.	स्मोक डिटेक्टर			
10.	बालु भरी बाल्टी			
11.	पानी भरी बाल्टी			
12.	एसप्रिंगकलर			
13.	फायर बॉल			


अतः इन्हे निर्गत तिथि से दिनांक 18/07/2022 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। इन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. समयानुसार रिफील कराएंगे।
2. सभी यंत्रों का यथा स्थान रखेंगे।
3. नोजल को साफ रखेंगे।
4. वासर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफील रखेंगे।

अतः ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं जिसके पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक पर होगी, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापति रद्द करने की अनुशंसा राज्य अग्निशामन पदाधिकारी बिहार, पटना। तथा जिला पदाधिकारी बेतिया से की जा सकती है।

  
25/07/21  
NOTREDAME PUBLIC SCHOOL  
Bettiah-845438

  
PRINCIPAL  
NOTRE DAME PUBLIC SCHOOL  
RELPAH, BETTIAH-845438

विश्वासमाजन  
  
19/07/2021  
FIRE STATION OFFICER  
Bettiah (W. Chhambaran)